

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų
4 priedas

- Aplinkos apsaugos agentūrai
 Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
 Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykstantis ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

AB „IGNITIS GAMYBA“	302648707
----------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- -sas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Elektrėnų	Elektrėnai	Elektrinės	21	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 618 37392	-	gamyba@ignitis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
ELEKTRĖNŲ KOMPLEKSAS					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- -sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Elektrėnų	Elektrėnai	Elektrinės	21	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
867813308	-	vitalijus.andziulis@ignitis.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 m. II pusmetis**

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus			
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1420143	Temperatūra	Ne didesnė kaip 30 °C	X-540621; Y-6069633	1,3	LT 10011370	Upė Strėva	2024-07-09 10 ⁰⁰ val.	+22,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Vilnius.1994	1719212	2019-10-10		
		BDS7	12 mg/l						1,42	LAND 47-2:2007				
		Skendinčios medžiagos	-						1,8	LST EN ISO 872:2005				
		pH	6,5-8,5						7,99	LST EN 10523:2012				
		ChDS	-						23,88	LST ISO 6060:2003				
		Cl	300 mg/l						9,15	LST ISO 9297:1998				
		Bendras azotas	20 mg/l						2,2	LST EN ISO 11905-1:2000				
		Naftos produktai	0,2 mg/l						0,12	LST EN 9377-2:2002			1369282	2018-01-15
		Bendras fosforas	2 mg/l						0,018	LST EN ISO 6878-1:2004			1719212	2019-10-10
2	1420143	Temperatūra	Ne didesnė kaip 30 °C	X-540621; Y-6069633	1,3	LT 10011370	Upė Strėva	2024-08-07 09 ⁴⁰ val.	+19,5	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Vilnius.1994	1719212	2019-10-10		
		BDS7	12 mg/l						2,00	LAND 47-2:2007				
		Skendinčios medžiagos	-						31,16	LST EN ISO 872:2005				
		pH	6,5-8,5						8,11	LST EN 10523:2012				
		ChDS	-						30,14	LST ISO 6060:2003				
		Bendras fosforas	2 mg/l						0,016	LST EN ISO 6878-1:2004				
		Cl	300 mg/l						11,56	LST ISO 9297:1998				
Bendras azotas	20 mg/l	2,00	LST EN ISO 11905-1:2000	1369282	2018-01-15									
3	1420143	Temperatūra	Ne didesnė kaip 30 °C	X-540621; Y-6069633	1,3	LT 10011370	Upė Strėva	2024-09-10 10 ³⁵ val.	+18,5	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Vilnius.1994	1719212	2019-10-10		
		BDS7	12 mg/l						2,98	LAND 47-2:2007				
		Skendinčios medžiagos	-						19,04	LST EN ISO 872:2005				
		pH	6,5-8,5						7,85	LST EN 10523:2012				
		ChDS	-						14,42	LST ISO 6060:2003				
		Cl	300 mg/l						9,93	LST ISO 9297:1998				
		Bendras fosforas	2 mg/l						0,079	LST EN ISO 6878-1:2004				
		Bendras azotas	20 mg/l						0,818	LST EN ISO 11905-1:2000			1369282	2018-01-15

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1420143	Temperatūra	Ne didesnė kaip 30 °C	X-540621; Y-6069633	1,3	LT 10011370	Upė Strėva	2024-10-17 11 ²⁵ val.	+9	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Vilnius.1994	1719212	2019-10-10
		BDS7	12 mg/l						2,18	LAND 47-2:2007		
		Skendinčios medžiagos	-						86,87	LST EN ISO 872:2005		
		pH	6,5-8,5						7,89	LST EN 10523:2012		
		ChDS	-						25,24	LST ISO 6060:2003		
		Bendras fosforas	2 mg/l						0,027	LST EN ISO 6878-1:2004		
		Cl	300 mg/l						10,42	LST ISO 9297:1998		
		Naftos produktai	0,2 mg/l						<0,078	LST EN 9377-2:2000		
		Bendras azotas	20 mg/l						1,28	LST EN ISO 11905-1:2000		
5	1420143	Temperatūra	Ne didesnė kaip 30 °C	X-540621; Y-6069633	1,3	LT 10011370	Upė Strėva	2024-11-12 10 ⁰⁵ val.	+10	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Vilnius.1994	1719212	2019-10-10
		BDS7	12 mg/l						1,48	LAND 47-2:2007		
		Skendinčios medžiagos	-						7,08	LST EN ISO 872:2005		
		pH	6,5-8,5						7,98	LST EN 10523:2012		
		ChDS	-						49,92	LST ISO 6060:2003		
		Bendras fosforas	2 mg/l						0,009	LST EN ISO 6878-1:2004		
		Cl	300 mg/l						11,98	LST ISO 9297:1998		
		Bendras azotas	20 mg/l						<1,5	LST EN ISO 11905-1:2000		
		6	1420143						Temperatūra	Ne didesnė kaip 30 °C		
BDS7	12 mg/l			1,84	LAND 47-2:2007							
Skendinčios medžiagos	-			13,54	LST EN ISO 872:2005							
pH	6,5-8,5			8,27	LST EN 10523:2012							
ChDS	-			12,03	LST ISO 6060:2003							
Bendras fosforas	2 mg/l			0,135	LST EN ISO 6878-1:2004							
Cl	300 mg/l			9,57	LST ISO 9297:1998							
Bendras azotas	20 mg/l			<1,5	LST EN ISO 11905-1:2000							

Pastabos:

¹ Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

² Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė.

³ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

Ataskaitą rengia ir teikia UAB „Ekometrija“.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys.

Požeminio vandens, išgauto iš geriamo vandens vandenvietės monitoringo ataskaitą rengia UAB „Ekometrija“, o Kuro baro ir Obenių sklypo požeminio vandens monitoringo ataskaitą rengia ir teikia UAB „Geoaplinka“.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringas neatliekamas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.

Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringas nebuvo atliekamas.

III SKYRIUS

MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

- išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui;
- jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemonės (veiksnius).

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenų analizė, palyginimas su ankstesnio ataskaitinio laikotarpio duomenimis

2024 m. II pusmetį atlikus poveikio vandens kokybei matavimus upėje **Strėvoje**, buvo nustatytos šios tendencijos:

Taršos lygis Strėvoje lyginant su ankstesnių metų duomenimis nepasikeitė.

Ataskaitą parengė Vitalijus Andziulis, 8-678-13308
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Gamybos tarnybos vadovas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

pasirašyta sisteminiu parašu
(Parašas)

Darius Kucinas
(Vardas ir pavardė)

2025-01-03
(Data)