

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

„IGNITIS GAMYBA“, AB	302648707
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
ELEKTRĖNŲ	ELEKTRĖNAI	ELEKTRINĖS	g.	21		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 678 13 308	-	vitalijus.andziulis@ignitis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas „IGNITIS GAMYBA“, AB						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
ELEKTRĖNŲ	ELEKTRĖNAI	ELEKTRINĖS	g.	21		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
852136730	-	paulius@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2024 metai, I ketvirtis

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Nr.	Taršos šaltinis							Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
028	-	Biokuro katilas BK-1. Kuras biokuras	X-6070723 Y-541598	42,2	1,3	3,34	46,9	3,759	2024 01 23 10 ⁴⁰ -11 ¹²		
028	-	Biokuro katilas BK-2. Kuras biokuras	X-6070723 Y-541598	42,2	1,3	7,03	49,0	7,916	2024 01 23 11 ⁰⁵ -11 ³⁷		

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Tersalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Nr.	Taršos šaltinis		Tersalai		Matavimų rezultatai ² , mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
	kodas ¹	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	
028	177	250	Anglies monoksidas (A)	705,3	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.	
				504,3				
				404,8				
				601,9				
				543,1				
				496,2				
1753	250	Azoto oksidai (NO _x)(A)	0,0	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.		
			0,0					
			0,0					
6493	177	Sieros dioksidas (SO ₂)(A)	9,3	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.		
			0,0					
			0,0					
028	177	6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	614,5	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.	
				556,1				
				431,8				
				137,5				
				115,2				
				157,1				
				10,6				
				22,9				
				7,3				
				19,6				
				0,0				
				0,0				
028	177	250	Anglies monoksidas (A)	614,5	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.	
				556,1				
				431,8				
				137,5				
				115,2				
				157,1				
1753	250	Azoto oksidai (NO _x)(A)	10,6	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.		
			22,9					
			7,3					
			19,6					
			0,0					
			0,0					
6493	177	250	Sieros dioksidas (SO ₂)(A)	19,6	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.	
				0,0				
				0,0				
				0,0				
				0,0				
				0,0				
6493	177	250	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	19,6	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.	
				0,0				
				0,0				
				0,0				
				0,0				
				0,0				

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafiką „Taršos šaltinio Nr.“


² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm^3 , arba g/s . Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB "Ekometrija" ekologas Paulius Eiva, tel.: 8 5 236636

(vardas ir pavardė, telefonas)



(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 279-282

Užsakovas, adresas: "Ignitis gamyba, AB", Elektrinės g. 21, Elektrėnai

Objektas, adresas: "Ignitis gamyba, AB", Elektrinės g. 21, Elektrėnai

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2024 m. sausio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X – 6025392 aukštis, m 21,0 angos skersmuo, m 1,30
Y – 565111

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai mg/Nm ³	Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	strauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279				47,1		10 ⁵⁰			705,3	
280				46,8		11 ⁰¹	177	Anglies monoksidas (A)	504,3	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
281				46,7		11 ¹²			404,8	
279				47,1		10 ⁵⁰			601,9	
280				46,8		11 ⁰¹	250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	543,1	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
281				46,7		11 ¹²			496,2	
279	028	Degimo produktų išmetimo kaminas. BK1 matavimas Nr. 1. Po ekonomazerio.	3,34	47,1	3,759	10 ⁵⁰			0,0	
280				46,8		11 ⁰¹	1753	Sieros dioksidas (SO ₂)(A)	0,0	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
281				46,7		11 ¹²			0,0	
282				46,9		10 ⁵⁵ -11 ⁰⁵	6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkes)	9,3	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus
**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko: ekologas Paulius Eiva

Tyrimus atliko: (pareiigos, vardas, pavardė) ekologas Paulius Eiva

Tvirtinui: (pareiigos, vardas, pavardė, pavadinimas) direktoriaus pavaduotojas Laurynas Jasiūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

Užsakovas, adresas: **"Ignitis gamyba, AB", Elektrinės g. 21, Elektrėnai**
 Objektas, adresas: **"Ignitis gamyba, AB", Elektrinės g. 21, Elektrėnai**
 Ėminių paėmimo/matavimo data: 2024 m. sausio 23 d.

 Taršos šaltinio: koordinatės: X – 6025392 aukštis, m 21,0 angos skersmuo, m 1,30
 Y – 565111

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Teršalai	Matavimų / tyrimų rezultatai mg/Nm ³	Matavimo, tyrimo metodo žymuo *	
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	paėmimo laikas				kodas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283				47,6		11 ¹⁵			614,5	
284				49,3		11 ²⁶	177	Anglies monoksidas (A)	556,1	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
285				50,1		11 ³⁷			431,8	
283				47,6		11 ¹⁵	250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	137,5	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
284				49,3		11 ²⁶			115,2	
285				50,1		11 ³⁷			157,1	
283	028	Degimo produktų išmetimo kaminas. BK2 matavimas Nr. 2. Po ekonomazerio.	7,03	47,6	7,916	11 ¹⁵	1753	Sieros dioksidas (SO ₂)(A)	10,6	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
284				49,3		11 ²⁶			22,9	
285				50,1		11 ³⁷			7,3	
286				49,0		11 ¹⁵ -11 ²⁵	6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkes)	19,6	Svorio LAND 28-98/M-08

 * normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [X]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus
 **Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

direktoriaus pavaduotojas Laurynas Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais trietais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų dalimis dauginami draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5
**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 287**

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **"Ignitis gamyba, AB", Elektrinės g. 21, Elektrėnai**
Objektas, adresas: **"Ignitis gamyba, AB", Elektrinės g. 21, Elektrėnai**
Ėminių paėmimo/matavimo data: 2024 m. sausio 23 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X – 6025392 aukštis, m 21,0 angos skersmuo, m 1,30
Y – 565111

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai mg/Nm ³	Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	028	Degino produktų išmetimo kaminas. BK2 matavimas Nr. 3. Po ekonomazerio.	3,51	48,0	3,964	12 ³⁵ -12 ⁴⁵	6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkes)	12,6	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

Tyrimus atliko:

Tvirtinu:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė)
ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)
direktorius pavaduotojas Laurynas Jasiūnas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

Užsakovas, adresas: **"Ignitis gamyba, AB", Elektrinės g. 21, Elektrėnai**

 Objektas, adresas: **"Ignitis gamyba, AB", Elektrinės g. 21, Elektrėnai**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2024 m. sausio 23 d.

 Taršos šaltinio: koordinatės: X – 6025392 aukštis, m 21,0 angos skersmuo, m 1,30
 Y – 565111

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai mg/Nm ³	Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	028	Degimo produktų išmetimo kaminas. BK1 matavimas Nr. 4. Po ekonomazerio.	7,81	48,5	8,810	12 ⁴⁸ -12 ⁵⁸	6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkes)	25,3	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

direktoriaus pavaduotojas Laurynas Jasūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.